

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай информирует, что одним из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, является соблюдение требований к микроклимату и воздушной среде помещений объектов социальной инфраструктуры: медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены следующими санитарными правилами: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Показателями, характеризующими микроклимат, являются допустимая температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха.

Согласно санитарным требованиям в помещениях должны обеспечиваться параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Микроклимат в детских, социальных объектах должен соответствовать следующим требованиям:

- от 21 до 23 °С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
- от 19 до 20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
- от 18 до 24 °С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
- от 20 до 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;
- не ниже 20 °С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;

- от 20 до 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Несоблюдение параметров микроклимата в помещениях может способствовать распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований к воздушно-тепловому режиму объектов, в том числе путем своевременной оценки эффективности функционирования нагревательных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состояния остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции. Также целесообразно проведение измерений параметров микроклимата в рамках производственного контроля. При несоблюдении гигиенических нормативов необходимо принимать безотлагательные меры (своевременное проведение ремонтных работ систем отопления, вентиляции, утепление окон и т.п.) по обеспечению температурных режимов.